Eurofins Umweltanalytik Österreich GmbH, Palmersstraße 2, 2351 Wr. Neudorf

Gemeinde Engerwitzdorf
Leopold Schöffl Platz 1
4209 Engerwitzdorf

Prüfbericht

Prüfberichtsnummer	**E2606293/01LL**
Ausstellungsdatum des Berichts	**18.05.2026**
Geschäftszahl	**19309**
Projektbezeichnung	**Inspektion der Trinkwasserversorgungsanlage vom 13.04.2026, AnlagenID: 16051001**
Auftragsnummer	**E2606293**
Projektbearbeiter/in	**MAMA**
Art der Probe	**Trinkwasser**
Probenehmer/in	**Ingrid Hametner (Eurofins Umweltanalytik Österreich GmbH)**
Datum der Probenahme	**Siehe Ergebnistabelle**
Ort der Probenahme	**4209 Engerwitzdorf**
Witterung am Tag der Probenahme	**Bewölkt, 11°C**
Grund der Probenahme	**laut Auftraggeber**
Probeneingang ins Labor	**Siehe Ergebnistabelle**
Prüfungszeitraum	**14.04.2026 bis 08.05.2026**
Probenanzahl	**Analysenproben: 7** **Rückstellproben: 0**
Seitenzahl	**1 von 18**
Anmerkung	

Die Akkreditierung gilt für die im Prüfbericht als solche gekennzeichnete Verfahren.

Prüfergebnisse

Probennummer:	**E2606293/001**							
Probenbezeichnung:	Tiefbehälter, Probehahmehahn nach Entsäuerung (Stelle 03)							
Probenahmenorm:	ISO 5667-5: 2006-04							
PN-Datum:	13.04.2026							
Probeneingang:	14.04.2026							
Probenbeschreibung:	farblos/klar/ohne Geruch							
Parameter	**Norm**	**A***	**MU****	**BG******	**Einheit**	**Ergebnis**	**Beurteilung nach:**	
							TWVO	**CODEX**
UV Durchlässigkeit bei 254 nm (Transmission) - Schichtdicke: 100 mm	DIN 38404-3: 2005-07	2	4	2,0	%	61,2		
Sensorische Untersuchungen							**TWVO**	**CODEX**
Farbe	ÖNORM M 6620: 2012-12	2			-	farblos		
Trübung visuell	ÖNORM M 6620: 2012-12	2			-	klar		
Geruch	ÖNORM M 6620: 2012-12	2			-	geruchlos		
Geschmack	ÖNORM M 6620: 2012-12	2			-	nicht bestimmt		
Mikrobiologische Parameter							**TWVO**	**CODEX**
Koloniebildende Einheiten bei 22°C	ÖNORM EN ISO 6222: 1999-07	2	54		KBE/ml	0	IPW 100 [1)]	
Koloniebildende Einheiten bei 37°C	ÖNORM EN ISO 6222: 1999-07	2	79		KBE/ml	0	IPW 20 [1)]	
Coliforme Bakterien	ÖNORM EN ISO 9308-1: 2017-10	2	114		KBE/250 ml	0	IPW 0 [1)]	
Escherichia coli (E. coli)	ÖNORM EN ISO 9308-1: 2017-10	2	123		KBE/250 ml	0	PW 0 [2)]	
Intestinale Enterokokken	ÖNORM EN ISO 7899-2: 2000-11	2	56		KBE/250 ml	0	PW 0 [2)]	
Pseudomonas aeruginosa	ÖNORM EN ISO 16266: 2008-05	2	51		KBE/250 ml	0	IPW 0 [1)]	
Clostridium perfringens	ÖNORM EN ISO 14189: 2016-10	2	64		KBE/250 ml	0	IPW 0 [1)]	
Physikalische Parameter							**TWVO**	**CODEX**
Wassertemperatur	ÖNORM M 6616: 1994-03	2			°C	11,1	IPW 25 [1)]	
pH-Wert vor Ort	DIN EN ISO 10523: 2012-04	2			-	7,8	IPW 6,5 - 9,5 [1)]	
Elektrische Leitfähigkeit bei 20°C vor Ort	DIN EN 27888: 1993-11	2	3	1	µS/cm	355	IPW 2500 [1)]	
Elektrische Leitfähigkeit bei 25°C vor Ort	DIN EN 27888: 1993-11	2	3	1	µS/cm	396		
Trübung	ÖNORM EN ISO 7027-1: 2016-10	1	36	0,1	FNU	0,2	IPW 1 [1) 3)]	
Lufttemperatur	ÖNORM M 6616: 1994-03	2			°C	11,0		
Wetterverhältnisse Entnahmetag					-	Bewölkt		
Wetterverhältnisse Vortag					-	Bewölkt		

Probennummer:	**E2606293/001**							
Art der Probenahme	DIN ISO 5667-5: 2011-02	2			-	Probenahmehahn		
Chemische Standarduntersuchung							**TWVO**	**CODEX**
Gesamthärte (Ca, Mg)	DIN 38409-6: 1986-01	1	5	0,1	°dH	9,1		≥ 8,4 [4)]
Gesamthärte (Ca, Mg)	DIN 38409-6 : 1986-01	1	5	0,01	mmol/l	1,62		
Carbonathärte	DIN 38409-7: 2005-12	2	2	1,4	°dH	5,4		
Säurekapazität bis pH 4,3	DIN 38409-7: 2005-12	2	2	0,5	mmol/l	1,9		
Calcium (als Ca)	ÖNORM EN ISO 17294-2: 2017-01	1	6	0,05	mg/l	46,4		400
Magnesium (als Mg)	ÖNORM EN ISO 17294-2: 2017-01	1	4	0,05	mg/l	11,2		150
Natrium (als Na)	ÖNORM EN ISO 17294-2: 2017-01	1	4	0,05	mg/l	12,5	IPW 200 [1)]	200
Kalium (als K)	ÖNORM EN ISO 17294-2: 2017-01	1	4	0,05	mg/l	1,2		50
Eisen (als Fe)	ÖNORM EN ISO 17294-2: 2017-01	1	10	0,0005	mg/l	< 0,0005	IPW 0,2 [1)]	
Mangan (als Mn)	ÖNORM EN ISO 17294-2: 2017-01	1	8	0,0001	mg/l	0,0004	IPW 0,05 [1)]	
Ammonium (als NH4)	DIN EN ISO 11732: 2005-05	2	11	0,061	mg/l	< 0,061	IPW 0,5 [1)]	
Ammonium (als N)	DIN EN ISO 11732: 2005-05	2	11	0,047	mg/l	< 0,047		
Nitrat (als NO3)	ÖNORM EN ISO 10304-1: 2016-03	2	4	0,15	mg/l	3,6	PW 50 [2)]	
Nitrit (als NO2)	DIN EN 26777: 1993-04	2	7	0,0060	mg/l	< 0,0060	PW 0,1 [2)]	
Hydrogencarbonat (als HCO3)	DIN 38409-7: 2005-12	2	2	30,5	mg/l	117		
Chlorid (als Cl)	ÖNORM EN ISO 10304-1: 2016-03	2	7	0,17	mg/l	30	IPW 200 [1)]	
Sulfat (als SO4)	ÖNORM EN ISO 10304-1: 2016-03	2	3	0,14	mg/l	51	IPW 250 [1)]	
Summenparameter							**TWVO**	**CODEX**
Gesamter organisch gebundener Kohlenstoff (TOC) (als C)	DIN EN 1484: 1997-08	2	8	0,20	mg/l	1,4		

Probennummer:	**E2606293/002**							
Probenbezeichnung:	Netzauslauf im Ortszentrum Schweinbach (öffentliches Gebäude) Stelle 04							
Probenahmenorm:	ISO 5667-5: 2006-04							
PN-Datum:	13.04.2026							
Probeneingang:	14.04.2026							
Probenbeschreibung:	farblos/klar/ohne Geruch							
Parameter	**Norm**	**A***	**MU****	**BG******	**Einheit**	**Ergebnis**	**Beurteilung nach:**	
Sensorische Untersuchungen							**TWVO**	
Farbe	ÖNORM M 6620: 2012-12	2			-	farblos		
Trübung visuell	ÖNORM M 6620: 2012-12	2			-	klar		
Geruch	ÖNORM M 6620: 2012-12	2			-	geruchlos		
Geschmack	ÖNORM M 6620: 2012-12	2			-	nicht bestimmt		
Mikrobiologische Parameter							**TWVO**	
Koloniebildende Einheiten bei 22°C	ÖNORM EN ISO 6222: 1999-07	2	54		KBE/ml	3	IPW 100 [1)]	
Koloniebildende Einheiten bei 37°C	ÖNORM EN ISO 6222: 1999-07	2	79		KBE/ml	0	IPW 20 [1)]	
Coliforme Bakterien	ÖNORM EN ISO 9308-1: 2017-10	2	114		KBE/100 ml	0	IPW 0 [1)]	
Escherichia coli (E. coli)	ÖNORM EN ISO 9308-1: 2017-10	2	123		KBE/100 ml	0	PW 0 [2)]	
Intestinale Enterokokken	ÖNORM EN ISO 7899-2: 2000-11	2	56		KBE/100 ml	0	PW 0 [2)]	
Physikalische Parameter							**TWVO**	
Wassertemperatur	ÖNORM M 6616: 1994-03	2			°C	11,8	IPW 25 [1)]	
pH-Wert vor Ort	DIN EN ISO 10523: 2012-04	2			-	8,0	IPW 6,5 - 9,5 [1)]	
Elektrische Leitfähigkeit bei 20°C vor Ort	DIN EN 27888: 1993-11	2	3	1	µS/cm	354	IPW 2500 [1)]	
Elektrische Leitfähigkeit bei 25°C vor Ort	DIN EN 27888: 1993-11	2	3	1	µS/cm	395		
Lufttemperatur	ÖNORM M 6616: 1994-03	2			°C	11,0		
Wetterverhältnisse Entnahmetag					-	Bewölkt		
Wetterverhältnisse Vortag					-	Bewölkt		
Art der Probenahme	DIN ISO 5667-5: 2011-02	2			-	Probenahmehahn		

Probennummer:	**E2606293/003**							
Probenbezeichnung:	Netzauslauf im Ortszentrum Mittertreffling, Schule Mittertreffling (Stelle 05)							
Probenahmenorm:	ISO 5667-5: 2006-04							
PN-Datum:	13.04.2026							
Probeneingang:	14.04.2026							
Probenbeschreibung:	farblos/klar/ohne Geruch							
Parameter	**Norm**	**A***	**MU****	**BG******	**Einheit**	**Ergebnis**	**Beurteilung nach:**	
							TWVO	**CODEX**
Summe Pestizide	EN ISO 6468: 1997-02	4		0,04	µg/l	< 0,04	Summe PW 0,5 [2)]	
Calcitlösekapazität	DIN 38404-10: 2012-12	0		2,0	mg/l	< 2,0		
Calcitlösekapazität	DIN 38404-10: 2012-12	0		0,020	mmol/l	< 0,020		
Sensorische Untersuchungen							**TWVO**	**CODEX**
Farbe	ÖNORM M 6620: 2012-12	2			-	farblos		
Trübung visuell	ÖNORM M 6620: 2012-12	2			-	klar		
Geruch	ÖNORM M 6620: 2012-12	2			-	gruchlos		
Geschmack	ÖNORM M 6620: 2012-12	2			-	nicht bestimmt		
Mikrobiologische Parameter							**TWVO**	**CODEX**
Koloniebildende Einheiten bei 22°C	ÖNORM EN ISO 6222: 1999-07	2	54		KBE/ml	0	IPW 100 [1)]	
Koloniebildende Einheiten bei 37°C	ÖNORM EN ISO 6222: 1999-07	2	79		KBE/ml	0	IPW 20 [1)]	
Coliforme Bakterien	ÖNORM EN ISO 9308-1: 2017-10	2	114		KBE/100 ml	0	IPW 0 [1)]	
Escherichia coli (E. coli)	ÖNORM EN ISO 9308-1: 2017-10	2	123		KBE/100 ml	0	PW 0 [2)]	
Intestinale Enterokokken	ÖNORM EN ISO 7899-2: 2000-11	2	56		KBE/100 ml	0	PW 0 [2)]	
Pseudomonas aeruginosa	ÖNORM EN ISO 16266: 2008-05	2	51		KBE/100 ml	0	IPW 0 [1)]	
Physikalische Parameter							**TWVO**	**CODEX**
Wassertemperatur	ÖNORM M 6616: 1994-03	2			°C	10,1	IPW 25 [1)]	
pH-Wert vor Ort	DIN EN ISO 10523: 2012-04	2			-	7,8	IPW 6,5 - 9,5 [1)]	
Elektrische Leitfähigkeit bei 20°C vor Ort	DIN EN 27888: 1993-11	2	3	1	µS/cm	392	IPW 2500 [1)]	
Elektrische Leitfähigkeit bei 25°C vor Ort	DIN EN 27888: 1993-11	2	3	1	µS/cm	437		
spektraler Absorptionskoeffizient (436nm)	ÖNORM EN ISO 7887: 2012-04	1	20	0,1	1/m	< 0,1	IPW < 0,5 [1)]	
Lufttemperatur	ÖNORM M 6616: 1994-03	2			°C	11,0		
Wetterverhältnisse Entnahmetag					-	Bewölkt		
Wetterverhältnisse Vortag					-	Bewölkt		
Art der Probenahme	DIN ISO 5667-5: 2011-02	2			-	Probenahmeventil		

Probennummer:	**E2606293/003**							
Chemische Standarduntersuchung							**TWVO**	**CODEX**
Gesamthärte (Ca, Mg)	DIN 38409-6: 1986-01	1	5	0,1	°dH	9,9		≥ 8,4 [4)]
Gesamthärte (Ca, Mg)	DIN 38409-6 : 1986-01	1	5	0,01	mmol/l	1,76		
Carbonathärte	DIN 38409-7: 2005-12	2	2	1,4	°dH	6,7		
Säurekapazität bis pH 4,3	DIN 38409-7: 2005-12	2	2	0,5	mmol/l	2,4		
Calcium (als Ca)	ÖNORM EN ISO 17294-2: 2017-01	1	6	0,05	mg/l	50,8		400
Magnesium (als Mg)	ÖNORM EN ISO 17294-2: 2017-01	1	4	0,05	mg/l	12,1		150
Natrium (als Na)	ÖNORM EN ISO 17294-2: 2017-01	1	4	0,05	mg/l	13,9	IPW 200 [1)]	200
Kalium (als K)	ÖNORM EN ISO 17294-2: 2017-01	1	4	0,05	mg/l	1,5		50
Eisen (als Fe)	ÖNORM EN ISO 17294-2: 2017-01	1	10	0,0005	mg/l	< 0,0005	IPW 0,2 [1)]	
Mangan (als Mn)	ÖNORM EN ISO 17294-2: 2017-01	1	8	0,0001	mg/l	0,0001	IPW 0,05 [1)]	
Ammonium (als NH4)	DIN EN ISO 11732: 2005-05	2	11	0,061	mg/l	< 0,061	IPW 0,5 [1)]	
Ammonium (als N)	DIN EN ISO 11732: 2005-05	2	11	0,047	mg/l	< 0,047		
Nitrat (als NO3)	ÖNORM EN ISO 10304-1: 2016-03	2	4	0,15	mg/l	4,7	PW 50 [2)]	
Nitrit (als NO2)	DIN EN 26777: 1993-04	2	7	0,0060	mg/l	< 0,0060	PW 0,1 [2)]	
Hydrogencarbonat (als HCO3)	DIN 38409-7: 2005-12	2	2	30,5	mg/l	146		
Chlorid (als Cl)	ÖNORM EN ISO 10304-1: 2016-03	2	7	0,17	mg/l	33	IPW 200 [1)]	
Sulfat (als SO4)	ÖNORM EN ISO 10304-1: 2016-03	2	3	0,14	mg/l	47	IPW 250 [1)]	
Summenparameter							**TWVO**	**CODEX**
Gesamter organisch gebundener Kohlenstoff (TOC) (als C)	DIN EN 1484: 1997-08	2	8	0,20	mg/l	1,3		
Anorganische Spurenbestandteile							**TWVO**	**CODEX**
Bor (als B)	ÖNORM EN ISO 17294-2: 2017-01	1	18	0,02	mg/l	< 0,02	PW 1,0 [2)]	
Bromat (als BrO3)	EN ISO 15061: 2001-12	4	20	0,0025	mg/l	< 0,0025	PW 0,010 [2)]	
Cyanide ges. flüssig (als CN)	ÖNORM EN ISO 14403-2: 2012-10	1	18	0,005	mg/l	< 0,005	PW 0,050 [2)]	
Fluorid (als F)	ÖNORM EN ISO 10304-1: 2016-03	2	5	0,20	mg/l	0,24		
Phosphat (als PO4)	ÖNORM EN ISO 15681-2: 2019-05	1	4	0,010	mg/l	0,26		0,3 [1) 5)]
Metalle und Halbmetalle							**TWVO**	**CODEX**
Aluminium (als Al)	ÖNORM EN ISO 17294-2: 2017-01	1	16	0,005	mg/l	< 0,005	IPW 0,2 [1)]	
Antimon (als Sb)	ÖNORM EN ISO 17294-2: 2017-01	1	9	0,0001	mg/l	< 0,0001	PW 0,005 [2)]	
Arsen (als As)	ÖNORM EN ISO 17294-2: 2017-01	1	16	0,0001	mg/l	0,0006	PW 0,010 [2)]	
Blei (als Pb)	ÖNORM EN ISO 17294-2: 2017-01	1	12	0,0001	mg/l	0,0008	PW 0,010 [2)]	
Cadmium (als Cd)	ÖNORM EN ISO 17294-2: 2017-01	1	8	0,0001	mg/l	< 0,0001	PW 0,005 [2)]	
Chrom (als Cr)	ÖNORM EN ISO 17294-2: 2017-01	1	7	0,0001	mg/l	< 0,0001	PW 0,050 [2)]	
Kupfer (als Cu)	ÖNORM EN ISO 17294-2: 2017-01	1	11	0,0001	mg/l	0,0039	PW 2,0 [2)]	
Nickel (als Ni)	ÖNORM EN ISO 17294-2: 2017-01	1	10	0,0001	mg/l	0,0004	PW 0,02 [2)]	

Probennummer:	**E2606293/003**							
Quecksilber (als Hg)	ÖNORM EN ISO 17294-2: 2017-01	1	5	0,0001	mg/l	< 0,0001	PW 0,001 [2)]	
Selen (als Se)	ÖNORM EN ISO 17294-2: 2017-01	1	9	0,0001	mg/l	< 0,0001	PW 0,020 [2)]	
Uran (als U)	ÖNORM EN ISO 17294-2: 2017-01	1	14	0,0001	mg/l	0,0004	PW 0,015 [2)]	
Leichtflüchtige halogenierte aliphatische Kohlenwasserstoffe (LHKW)							**TWVO**	**CODEX**
Vinylchlorid	DIN 38407-43: 2014-10	1	24	0,10	µg/l	< 0,10	PW 0,50 [2)]	
1,2 Dichlorethan	DIN 38407-43: 2014-10	1	18	0,10	µg/l	< 0,10	PW 3 [2)]	
Bromdichlormethan	DIN 38407-43: 2014-10	1	16	0,10	µg/l	< 0,10		
Dibromchlormethan	DIN 38407-43: 2014-10	1	16	0,10	µg/l	< 0,10		
Tetrachlorethen	DIN 38407-43: 2014-10	1	19	0,10	µg/l	< 0,10		
Tribrommethan	DIN 38407-43: 2014-10	1	19	0,10	µg/l	< 0,10		
Trichlorethen	DIN 38407-43: 2014-10	1	15	0,10	µg/l	< 0,10		
Trichlormethan	DIN 38407-43: 2014-10	1	9	0,10	µg/l	< 0,10		
Trihalomethane insgesamt	DIN 38407-43: 2014-10	1	19	0,40	µg/l	< 0,40		
Tetrachlorethen und Trichlorethen	DIN 38407-43: 2014-10	1	19	0,20	µg/l	< 0,20	Summen PW 10 [2)]	
Aromatische Lösemittel							**TWVO**	**CODEX**
Benzol	DIN 38407-43: 2014-10	1	8	0,50	µg/l	< 0,50	PW 1,0 [2)]	
Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)							**TWVO**	**CODEX**
Benzo(a)pyren	DIN 38407-39: 2011-09	1	20	0,002	µg/l	< 0,002	PW 0,010 [2)]	
Benzo(b)fluoranthen	DIN 38407-39: 2011-09	1	23	0,002	µg/l	< 0,002		
Benzo(ghi)perylen	DIN 38407-39: 2011-09	1	18	0,002	µg/l	< 0,002		
Benzo(k)fluoranthen	DIN 38407-39: 2011-09	1	13	0,002	µg/l	< 0,002		
Indeno(1,2,3-cd)pyren	DIN 38407-39: 2011-09	1	23	0,002	µg/l	< 0,002		
PAK 4	DIN 38407-39: 2011-09	1	24	0,009	µg/l	< 0,009		
Pestizide							**TWVO**	**CODEX**
2,4-Dichlorphenoxyessigsäure (2,4-D) einschließlich Salze und Ester (als 2,4-D)	DIN 38407-35: 2010-10	4	21	0,02	µg/l	< 0,02	PW 0,1 [2)]	
2-(2,4-Dichlorphenoxy)-propionsäure (Dichlorprop, 2,4-DP) einschließlich Salze	DIN 38407-35: 2010-10	4	34	0,02	µg/l	< 0,02	PW 0,1 [2)]	
2-(4-Chlor-2-methylphenoxy)-propionsäure (Mecoprop, MCPP) einschließlich Salze	DIN 38407-35: 2010-10	4	18	0,02	µg/l	< 0,02	PW 0,1 [2)]	
4-(4-Chlor-2-methylphenoxy)-buttersäure (MCPB) einschließlich Salze und Ester	DIN 38407-35: 2010-10	4	26	0,02	µg/l	< 0,02	PW 0,1 [2)]	

Probennummer:	**E2606293/003**							
4-Chlor-2-methylphenoxy-essigsäure (MCPA) einschließlich Salze und Ester	DIN 38407-35: 2010-10	4	40	0,02	µg/l	< 0,02	PW 0,1 [2)]	
Alachlor	EN ISO 6468: 1997-02	4	44	0,01	µg/l	< 0,01	PW 0,1 [2)]	
Aldrin	EN ISO 6468: 1997-02	4	21	0,01	µg/l	< 0,01	PW 0,030 [2)]	
Atrazin	DIN 38407-35: 2010-10	4	33	0,025	µg/l	< 0,025	PW 0,1 [2)]	
Azoxystrobin	DIN 38407-35: 2010-10	4	22	0,025	µg/l	< 0,025	PW 0,1 [2)]	
Bentazon	DIN 38407-35: 2010-10	4	31	0,02	µg/l	< 0,02	PW 0,1 [2)]	
Bromacil	DIN 38407-35: 2010-10	4	24	0,025	µg/l	< 0,025	PW 0,1 [2)]	
Chloridazon	DIN 38407-35: 2010-10	4	45	0,025	µg/l	< 0,025	PW 0,1 [2)]	
Clopyralid	DIN 38407-35: 2010-10	4	41	0,05	µg/l	< 0,05	PW 0,1 [2)]	
Clothianidin	DIN 38407-35: 2010-10	4	32	0,025	µg/l	< 0,025	PW 0,1 [2)]	
Dicamba	DIN 38407-35: 2010-10	4	26	0,05	µg/l	< 0,05	PW 0,1 [2)]	
Dieldrin	EN ISO 6468: 1997-02	4	19	0,01	µg/l	< 0,01	PW 0,030 [2)]	
Dimethachlor	DIN 38407-35: 2010-10	4	26	0,025	µg/l	< 0,025	PW 0,1 [2)]	
Dimethenamid	DIN 38407-35: 2010-10	4	36	0,025	µg/l	< 0,025	PW 0,1 [2)]	
Diuron	DIN 38407-35: 2010-10	4	34	0,025	µg/l	< 0,025	PW 0,1 [2)]	
Ethofumesat	DIN 38407-35: 2010-10	4	17	0,025	µg/l	< 0,025	PW 0,1 [2)]	
Flufenacet	DIN 38407-35: 2010-10	4	27	0,025	µg/l	< 0,025	PW 0,1 [2)]	
Glufosinat	DIN ISO 16308: 2017-09	4	37	0,05	µg/l	< 0,05	PW 0,1 [2)]	
Glyphosat	DIN ISO 16308: 2017-09	4	23	0,05	µg/l	< 0,05	PW 0,1 [2)]	
Heptachlor	EN ISO 6468: 1997-02	4	17	0,01	µg/l	< 0,01	PW 0,030 [2)]	
Summe Heptachlorepoxid	EN ISO 6468: 1997-02	4	20	0,02	µg/l	< 0,02	PW 0,030 [2)]	
cis-Heptachlorepoxid	EN ISO 6468: 1997-02	4	21	0,01	µg/l	< 0,01		
trans-Heptachlorepoxid	EN ISO 6468: 1997-02	4	17	0,01	µg/l	< 0,01		
Hexazinon	DIN 38407-35: 2010-10	4	27	0,025	µg/l	< 0,025	PW 0,1 [2)]	
Imidacloprid	DIN 38407-35: 2010-10	4	28	0,025	µg/l	< 0,025	PW 0,1 [2)]	
Iodosulfuron-methyl	DIN 38407-35: 2010-10	4	21	0,025	µg/l	< 0,025	PW 0,1 [2)]	
Isoproturon	DIN 38407-35: 2010-10	4	36	0,025	µg/l	< 0,025	PW 0,1 [2)]	
Mesosulfuron-methyl	DIN 38407-35: 2010-10	4	20	0,025	µg/l	< 0,025	PW 0,1 [2)]	
Metalaxyl	DIN 38407-35: 2010-10	4	30	0,025	µg/l	< 0,025	PW 0,1 [2)]	
Metamitron	DIN 38407-35: 2010-10	4	26	0,025	µg/l	< 0,025	PW 0,1 [2)]	
Metazachlor	DIN 38407-35: 2010-10	4	29	0,025	µg/l	< 0,025	PW 0,1 [2)]	
Metolachlor	DIN 38407-35: 2010-10	4	48	0,025	µg/l	< 0,025	PW 0,1 [2)]	
Metribuzin	DIN 38407-35: 2010-10	4	16	0,025	µg/l	< 0,025	PW 0,1 [2)]	
Metsulfuron-methyl	DIN 38407-35: 2010-10	4	21	0,025	µg/l	< 0,025	PW 0,1 [2)]	
Nicosulfuron	DIN 38407-35: 2010-10	4	28	0,02	µg/l	< 0,02	PW 0,1 [2)]	
Pethoxamid	DIN 38407-35: 2010-10	4	38	0,025	µg/l	< 0,025	PW 0,1 [2)]	

Probennummer:	**E2606293/003**							
Propazin	DIN 38407-35: 2010-10	4	42	0,025	µg/l	< 0,025	PW 0,1 [2)]	
Propiconazol	DIN 38407-35: 2010-10	4	42	0,025	µg/l	< 0,025	PW 0,1 [2)]	
Simazin	DIN 38407-35: 2010-10	4	39	0,025	µg/l	< 0,025	PW 0,1 [2)]	
Terbuthylazin	DIN 38407-35: 2010-10	4	35	0,025	µg/l	< 0,025	PW 0,1 [2)]	
Thiacloprid	DIN 38407-35: 2010-10	4	31	0,025	µg/l	< 0,025	PW 0,1 [2)]	
Thiamethoxam	DIN 38407-35: 2010-10	4	26	0,025	µg/l	< 0,025	PW 0,1 [2)]	
Thifensulfuron-methyl	DIN 38407-35: 2010-10	4	38	0,025	µg/l	< 0,025	PW 0,1 [2)]	
Tolylfluanid	EN ISO 6468: 1997-02	4	22	0,02	µg/l	< 0,02	PW 0,1 [2)]	
Tribenuron-methyl	DIN 38407-35: 2010-10	4	31	0,025	µg/l	< 0,025	PW 0,1 [2)]	
Triclopyr	DIN 38407-35: 2010-10	4	22	0,02	µg/l	< 0,02	PW 0,1 [2)]	
Triflusulfuron-methyl	DIN 38407-35: 2010-10	4	23	0,025	µg/l	< 0,025	PW 0,1 [2)]	
Tritosulfuron	DIN 38407-35: 2010-10	4	20	0,05	µg/l	< 0,05	PW 0,1 [2)]	
Pestizide - relevante Metaboliten							**TWVO**	**CODEX**
2-Amino-4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin	DIN 38407-35: 2010-10	4	42	0,05	µg/l	< 0,05	PW 0,1 [2)]	
3,5,6-Trichlor-2-pyridinol (TCP)	DIN 38407-35: 2010-10	4	22	0,05	µg/l	< 0,05	PW 0,1 [2)]	
Atrazin-desethyl	DIN 38407-35: 2010-10	4	31	0,025	µg/l	< 0,025	PW 0,1 [2)]	
Atrazin-desethyl-desisopropyl (6-Chlor-1,3,5-triazin-2,4-diamin)	DIN 38407-35: 2010-10	4	31	0,05	µg/l	< 0,05	PW 0,1 [2)]	
Atrazin-desisopropyl	DIN 38407-35: 2010-10	4	37	0,025	µg/l	< 0,025	PW 0,1 [2)]	
Dimethachlor CGA 369873	DIN 38407-35: 2010-10	4	29	0,025	µg/l	< 0,025	PW 0,1 [2)]	
Dimethachlor CGA 373464	DIN 38407-35: 2010-10	4	41	0,025	µg/l	< 0,025	PW 0,1 [2)]	
Dimethachlor-Säure (CGA 50266)	DIN 38407-35: 2010-10	4	18	0,02	µg/l	< 0,02	PW 0,1 [2)]	
Dimethachlor-Sulfonsäure (CGA 354742)	DIN 38407-35: 2010-10	4	29	0,02	µg/l	< 0,02	PW 0,1 [2)]	
Isoproturon-desmethyl	DIN 38407-35: 2010-10	4	36	0,025	µg/l	< 0,025	PW 0,1 [2)]	
Propazin-2-hydroxy	DIN 38407-35: 2010-10	4	19	0,025	µg/l	< 0,025	PW 0,1 [2)]	
Terbuthylazin-2-hydroxy	DIN 38407-35: 2010-10	4	24	0,025	µg/l	< 0,025	PW 0,1 [2)]	
Terbuthylazin-desethyl	DIN 38407-35: 2010-10	4	40	0,025	µg/l	< 0,025	PW 0,1 [2)]	
Terbuthylazin-2-hydroxy-desethyl	DIN 38407-35: 2010-10	4	35	0,025	µg/l	< 0,025	PW 0,1 [2)]	
Pestizide - nicht relevante Metaboliten							**TWVO**	**CODEX**
2,6-Dichlorbenzamid	DIN 38407-35: 2010-10	4	28	0,025	µg/l	< 0,025		AW 3 [6)]
Alachlor-t-Sulfonsäure	DIN 38407-35: 2010-10	4	44	0,025	µg/l	< 0,025		AW 3 [6)]
Alachlor-t-Säure	DIN 38407-35: 2010-10	4	38	0,025	µg/l	< 0,025		AW 3 [6)]
Aminomethylphosphonsäure (AMPA)	DIN ISO 16308: 2017-09	4	25	0,05	µg/l	< 0,05		AW 3 [6)]

Probennummer:	**E2606293/003**							
Atrazin-2-hydroxy	DIN 38407-35: 2010-10	4	33	0,025	µg/l	< 0,025		AW 3 [6)]
Azoxystrobin-O-Demethyl	DIN 38407-35: 2010-10	4	20	0,02	µg/l	< 0,02		AW 1 [6)]
CGA 368208	DIN 38407-35: 2010-10	4	27	0,02	µg/l	< 0,02		AW 0,3 [6)]
Chloridazon-desphenyl (B)	DIN 38407-35: 2010-10	4	45	0,025	µg/l	0,033		AW 3 [6)]
Chloridazon-methyl-desphenyl (B1)	DIN 38407-35: 2010-10	4	22	0,025	µg/l	< 0,025		AW 3 [6)]
Chlorthalonil-Sulfonsäure (R417888)	DIN 38407-35: 2010-10	4	55	0,02	µg/l	< 0,02		AW 3 [6)]
Dimethenamid-Sulfonsäure M27	DIN 38407-35: 2010-10	4	30	0,025	µg/l	< 0,025		AW 1 [6)]
Dimethenamid-Säure M23	DIN 38407-35: 2010-10	4	23	0,025	µg/l	< 0,025		AW 1 [6)]
Flufenacet-Säure M1	DIN 38407-35: 2010-10	4	41	0,025	µg/l	< 0,025		AW 0,3 [6)]
Flufenacet-Sulfonsäure M2	DIN 38407-35: 2010-10	4	16	0,025	µg/l	< 0,025		AW 1 [6)]
Metazachlor-Sulfonsäure (BH 479-8)	DIN 38407-35: 2010-10	4	25	0,05	µg/l	< 0,05		AW 3 [6)]
Metazachlor-Säure (BH 479-4)	DIN 38407-35: 2010-10	4	29	0,025	µg/l	< 0,025		AW 3 [6)]
Metolachlor-Säure (CGA 51202)	DIN 38407-35: 2010-10	4	48	0,025	µg/l	< 0,025		AW 3 [6)]
Metolachlor-Sulfonsäure (CGA 354743)	DIN 38407-35: 2010-10	4	28	0,025	µg/l	0,078		AW 3 [6)]
Metribuzin-desamino	DIN 38407-35: 2010-10	4	16	0,025	µg/l	< 0,025		AW 0,3 [6)]
N,N-Dimethylsulfamid	DIN 38407-35: 2010-10	4	28	0,025	µg/l	< 0,025		AW 1 [6)]
NOA 413173	DIN 38407-35: 2010-10	4	19	0,05	µg/l	< 0,05		AW 3 [6)]
Weitere organische Parameter							**TWVO**	**CODEX**
Bisphenol A	IPJ MA 707-884: 2025-03	4		0,01	µg/l	< 0,01	PW 2,5 [2)]	
Parameter, die sich aus der Produktspezifikation berechnen							**TWVO**	**CODEX**
Acrylamid	DIN 38413-6: 2007-02	4		0,025	µg/l	< 0,025		
Epichlorhydrin	EN 14207: 2003-09	4	19	0,030	µg/l	< 0,030		
Perfluorierte Alkylsubstanzen							**TWVO**	**CODEX**
Perfluorbutansäure (PFBA)	DIN 38407-42: 2011-03	2		0,0010	µg/l	0,0015		
Perfluorpentansäure (PFPeA)	DIN 38407-42: 2011-03	2		0,0010	µg/l	< 0,0010		
Perfluorhexansäure (PFHxA)	DIN 38407-42: 2011-03	2		0,0010	µg/l	< 0,0010		
Perfluorheptansäure (PFHpA)	DIN 38407-42: 2011-03	2		0,0010	µg/l	< 0,0010		
Perfluoroctansäure (PFOA)	DIN 38407-42: 2011-03	2		0,0010	µg/l	0,0013		
Perfluornonansäure (PFNA)	DIN 38407-42: 2011-03	2		0,0010	µg/l	< 0,0010		
Perfluordecansäure (PFDA)	DIN 38407-42: 2011-03	2		0,0010	µg/l	< 0,0010		
Perfluorundecansäure (PFUnDA)	DIN 38407-42: 2011-03	2		0,0010	µg/l	< 0,0010		
Perfluordodecansäure (PFDoDA)	DIN 38407-42: 2011-03	2		0,0010	µg/l	< 0,0010		
Perfluortridecansäure (PFTrDA)	DIN 38407-42: 2011-03	2		0,0010	µg/l	< 0,0010		

Probennummer:	**E2606293/003**							
Perfluorbutansulfonsäure (PFBS)	DIN 38407-42: 2011-03	2		0,0010	µg/l	0,0018		
Perfluorpentansulfonsäure (PFPeS)	DIN 38407-42: 2011-03	2		0,0010	µg/l	< 0,0010		
Perfluorhexansulfonsäure (PFHxS)	DIN 38407-42: 2011-03	2		0,0010	µg/l	< 0,0010		
Perfluorheptansulfonsäure (PFHpS)	DIN 38407-42: 2011-03	2		0,0010	µg/l	< 0,0010		
Perfluoroctansulfonsäure (PFOS)	DIN 38407-42: 2011-03	2		0,0010	µg/l	< 0,0010		
Perfluornonansulfonsäure (PFNS)	DIN 38407-42: 2011-03	2		0,0010	µg/l	< 0,0010		
Perfluordecansulfonsäure (PFDS)	DIN 38407-42: 2011-03	2		0,0010	µg/l	< 0,0010		
Perfluorundecansulfonsäure (PFUnDS)	DIN 38407-42: 2011-03	2		0,0010	µg/l	< 0,0010		
Perfluordodecansulfonsäure (PFDoDS)	DIN 38407-42: 2011-03	2		0,0010	µg/l	< 0,0010		
Perfluortridecansulfonsäure (PFTrDS)	DIN 38407-42: 2011-03	2		0,0010	µg/l	< 0,0010		
Summe PFAS	DIN 38407-42: 2011-03	2		0,0030	µg/l	0,0045	PW 0,1 [2)]	

Probennummer:	**E2606293/004**							
Probenbezeichnung:	Netzauslauf Endstrang in der Ortschaft Bach, Bach 5 (Stelle 06)							
Probenahmenorm:	ISO 5667-5: 2006-04							
PN-Datum:	13.04.2026							
Probeneingang:	14.04.2026							
Probenbeschreibung:	farblos/klar/ohne Geruch							
Parameter	**Norm**	**A***	**MU****	**BG******	**Einheit**	**Ergebnis**	**Beurteilung nach:**	
Sensorische Untersuchungen							**TWVO**	
Farbe	ÖNORM M 6620: 2012-12	2			-	farblos		
Trübung visuell	ÖNORM M 6620: 2012-12	2			-	klar		
Geruch	ÖNORM M 6620: 2012-12	2			-	geruchlos		
Geschmack	ÖNORM M 6620: 2012-12	2			-	nicht bestimmt		
Mikrobiologische Parameter							**TWVO**	
Koloniebildende Einheiten bei 22°C	ÖNORM EN ISO 6222: 1999-07	2	54		KBE/ml	1	IPW 100 [1)]	
Koloniebildende Einheiten bei 37°C	ÖNORM EN ISO 6222: 1999-07	2	79		KBE/ml	0	IPW 20 [1)]	
Coliforme Bakterien	ÖNORM EN ISO 9308-1: 2017-10	2	114		KBE/100 ml	0	IPW 0 [1)]	
Escherichia coli (E. coli)	ÖNORM EN ISO 9308-1: 2017-10	2	123		KBE/100 ml	0	PW 0 [2)]	
Intestinale Enterokokken	ÖNORM EN ISO 7899-2: 2000-11	2	56		KBE/100 ml	0	PW 0 [2)]	
Physikalische Parameter							**TWVO**	
Wassertemperatur	ÖNORM M 6616: 1994-03	2			°C	9,4	IPW 25 [1)]	
pH-Wert vor Ort	DIN EN ISO 10523: 2012-04	2			-	8,0	IPW 6,5 - 9,5 [1)]	
Elektrische Leitfähigkeit bei 20°C vor Ort	DIN EN 27888: 1993-11	2	3	1	µS/cm	355	IPW 2500 [1)]	
Elektrische Leitfähigkeit bei 25°C vor Ort	DIN EN 27888: 1993-11	2	3	1	µS/cm	396		
Lufttemperatur	ÖNORM M 6616: 1994-03	2			°C	11,0		
Wetterverhältnisse Entnahmetag					-	Bewölkt		
Wetterverhältnisse Vortag					-	Bewölkt		
Art der Probenahme	DIN ISO 5667-5: 2011-02	2			-	Probenahmehahn		

Probennummer:	**E2606293/005**							
Probenbezeichnung:	Netzauslauf Endstrang in der Ortschaft Amberg, Amberg 2 (Stelle 07)							
Probenahmenorm:	ISO 5667-5: 2006-04							
PN-Datum:	13.04.2026							
Probeneingang:	14.04.2026							
Probenbeschreibung:	farblos/klar/ohne Geruch							
Parameter	**Norm**	**A***	**MU****	**BG******	**Einheit**	**Ergebnis**	**Beurteilung nach:**	
Sensorische Untersuchungen							**TWVO**	
Farbe	ÖNORM M 6620: 2012-12	2			-	farblos		
Trübung visuell	ÖNORM M 6620: 2012-12	2			-	klar		
Geruch	ÖNORM M 6620: 2012-12	2			-	geruchlos		
Geschmack	ÖNORM M 6620: 2012-12	2			-	nicht bestimmt		
Mikrobiologische Parameter							**TWVO**	
Koloniebildende Einheiten bei 22°C	ÖNORM EN ISO 6222: 1999-07	2	54		KBE/ml	8	IPW 100 [1)]	
Koloniebildende Einheiten bei 37°C	ÖNORM EN ISO 6222: 1999-07	2	79		KBE/ml	0	IPW 20 [1)]	
Coliforme Bakterien	ÖNORM EN ISO 9308-1: 2017-10	2	114		KBE/100 ml	0	IPW 0 [1)]	
Escherichia coli (E. coli)	ÖNORM EN ISO 9308-1: 2017-10	2	123		KBE/100 ml	0	PW 0 [2)]	
Intestinale Enterokokken	ÖNORM EN ISO 7899-2: 2000-11	2	56		KBE/100 ml	0	PW 0 [2)]	
Physikalische Parameter							**TWVO**	
Wassertemperatur	ÖNORM M 6616: 1994-03	2			°C	11,2	IPW 25 [1)]	
pH-Wert vor Ort	DIN EN ISO 10523: 2012-04	2			-	8,0	IPW 6,5 - 9,5 [1)]	
Elektrische Leitfähigkeit bei 20°C vor Ort	DIN EN 27888: 1993-11	2	3	1	µS/cm	351	IPW 2500 [1)]	
Elektrische Leitfähigkeit bei 25°C vor Ort	DIN EN 27888: 1993-11	2	3	1	µS/cm	392		
Lufttemperatur	ÖNORM M 6616: 1994-03	2			°C	11,0		
Wetterverhältnisse Entnahmetag					-	Bewölkt		
Wetterverhältnisse Vortag					-	Bewölkt		
Art der Probenahme	DIN ISO 5667-5: 2011-02	2			-	Probenahmehahn		

Probennummer:	**E2606293/006**							
Probenbezeichnung:	Tiefbehälter, Probenahmehahn nach UV Desinfektionsanlage (Stelle 09)							
Probenahmenorm:	ISO 5667-5: 2006-04							
PN-Datum:	13.04.2026							
Probeneingang:	14.04.2026							
Probenbeschreibung:	farblos/klar/ohne Geruch							
Parameter	**Norm**	**A***	**MU****	**BG******	**Einheit**	**Ergebnis**	**Beurteilung nach:**	
Sensorische Untersuchungen							**TWVO**	
Farbe	ÖNORM M 6620: 2012-12	2			-	farblos		
Trübung visuell	ÖNORM M 6620: 2012-12	2			-	klar		
Geruch	ÖNORM M 6620: 2012-12	2			-	geruchlos		
Geschmack	ÖNORM M 6620: 2012-12	2			-	nicht bestimmt		
Mikrobiologische Parameter							**TWVO**	
Koloniebildende Einheiten bei 22°C	ÖNORM EN ISO 6222: 1999-07	2	54		KBE/ml	0	IPW 100 [1)]	
Koloniebildende Einheiten bei 37°C	ÖNORM EN ISO 6222: 1999-07	2	79		KBE/ml	0	IPW 20 [1)]	
Coliforme Bakterien	ÖNORM EN ISO 9308-1: 2017-10	2	114		KBE/250 ml	0	IPW 0 [1)]	
Escherichia coli (E. coli)	ÖNORM EN ISO 9308-1: 2017-10	2	123		KBE/250 ml	0	PW 0 [2)]	
Intestinale Enterokokken	ÖNORM EN ISO 7899-2: 2000-11	2	56		KBE/250 ml	0	PW 0 [2)]	
Pseudomonas aeruginosa	ÖNORM EN ISO 16266: 2008-05	2	51		KBE/250 ml	0	IPW 0 [1)]	
Clostridium perfringens	ÖNORM EN ISO 14189: 2016-10	2	64		KBE/250 ml	0	IPW 0 [1)]	
Physikalische Parameter							**TWVO**	
Wassertemperatur	ÖNORM M 6616: 1994-03	2			°C	11,1	IPW 25 [1)]	
pH-Wert vor Ort	DIN EN ISO 10523: 2012-04	2			-	7,9	IPW 6,5 - 9,5 [1)]	
Elektrische Leitfähigkeit bei 20°C vor Ort	DIN EN 27888: 1993-11	2	3	1	µS/cm	355	IPW 2500 [1)]	
Elektrische Leitfähigkeit bei 25°C vor Ort	DIN EN 27888: 1993-11	2	3	1	µS/cm	396		
Lufttemperatur	ÖNORM M 6616: 1994-03	2			°C	11,0		
Wetterverhältnisse Entnahmetag					-	Bewölkt		
Wetterverhältnisse Vortag					-	Bewölkt		
Art der Probenahme	DIN ISO 5667-5: 2011-02	2			-	Probenahmehahn		

Probennummer:	**E2606293/007**							
Probenbezeichnung:	Netzauslauf Druckzone am Kropfberg (Stelle 08)							
Probenahmenorm:	ISO 5667-5: 2006-04							
PN-Datum:	13.04.2026							
Probeneingang:	14.04.2026							
Probenbeschreibung:	farblos/klar/ohne Geruch							
Parameter	**Norm**	**A***	**MU****	**BG******	**Einheit**	**Ergebnis**	**Beurteilung nach:**	
Sensorische Untersuchungen							**TWVO**	
Farbe	ÖNORM M 6620: 2012-12	2			-	farblos		
Trübung visuell	ÖNORM M 6620: 2012-12	2			-	klar		
Geruch	ÖNORM M 6620: 2012-12	2			-	geruchlos		
Geschmack	ÖNORM M 6620: 2012-12	2			-	nicht bestimmt		
Mikrobiologische Parameter							**TWVO**	
Koloniebildende Einheiten bei 22°C	ÖNORM EN ISO 6222: 1999-07	2	54		KBE/ml	4	IPW 100 [1)]	
Koloniebildende Einheiten bei 37°C	ÖNORM EN ISO 6222: 1999-07	2	79		KBE/ml	0	IPW 20 [1)]	
Coliforme Bakterien	ÖNORM EN ISO 9308-1: 2017-10	2	114		KBE/100 ml	0	IPW 0 [1)]	
Escherichia coli (E. coli)	ÖNORM EN ISO 9308-1: 2017-10	2	123		KBE/100 ml	0	PW 0 [2)]	
Intestinale Enterokokken	ÖNORM EN ISO 7899-2: 2000-11	2	56		KBE/100 ml	0	PW 0 [2)]	
Physikalische Parameter							**TWVO**	
Wassertemperatur	ÖNORM M 6616: 1994-03	2			°C	9,6	IPW 25 [1)]	
pH-Wert vor Ort	DIN EN ISO 10523: 2012-04	2			-	8,0	IPW 6,5 - 9,5 [1)]	
Elektrische Leitfähigkeit bei 20°C vor Ort	DIN EN 27888: 1993-11	2	3	1	µS/cm	354	IPW 2500 [1)]	
Elektrische Leitfähigkeit bei 25°C vor Ort	DIN EN 27888: 1993-11	2	3	1	µS/cm	395		
Lufttemperatur	ÖNORM M 6616: 1994-03	2			°C	11,0		
Wetterverhältnisse Entnahmetag					-	Bewölkt		
Wetterverhältnisse Vortag					-	Bewölkt		
Art der Probenahme	DIN ISO 5667-5: 2011-02	2			-	Probenahmehahn		

[1] ... Indikator - Parameterwert
[2] ... Parameterwert
[3] ... Gilt nur bei der Aufbereitung von Oberflächenwasser am Ausgang der Wasseraufbereitungsanlage.
[4] ... Bei Aufbereitung darf die Gesamthärte von 8,4° dH lt. ÖLMB Kapitel B1 nicht unterschritten werden
[5] ... Indikatorparameterwert für Gesamtphosphat nach Zudosierung (PO4) = 6,7 mg/l
[6] ... Aktionswert

* **Akkreditierungsstatus:**
0) nicht akkreditiert
1) gekennzeichnete Parameter wurden von Eurofins Umweltanalytik Österreich GmbH, 2351 Wiener Neudorf, Palmersstraße 2 - Prüfstelle PSID 0071 analysiert und sind nach EN ISO/IEC 17025:2017 akkreditiert
2) gekennzeichnete Parameter wurden von Eurofins Umweltanalytik Österreich GmbH, Sankt-Peter-Straße 25 4020 Linz - Prüfstelle PSID 0071 analysiert und sind nach EN ISO/IEC 17025:2017 akkreditiert
4) gekennzeichnete Parameter wurden vom Gruppenpartnerlabor EUROFINS Institut Jäger GmbH - D-PL-14201-01-00 analysiert und sind nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert

****Messunsicherheit in %**
*****Nachweisgrenze**
******Bestimmungsgrenze**

Messunsicherheit pH-Wert 0,19
Messunsicherheit Temperatur vor Ort 0,3°C

n.b. nicht bestimmbar
n.a. nicht analysiert
o.B. ohne Besonderheiten

Überschreitungen sind **„fett“** markiert, Entscheidungsregel gemäß AGB.

Freigabe Prüfbericht (Name, Datum):

Martin Mayrhofer (zeichnungsberechtigt nach EN ISO 17025), 18.05.2026

Anlagen:

Nr.:	Bezeichnung:

Dieser Prüfbericht mit der Berichtsnr. E2606293/01LL, datiert mit 18.05.2026, besteht aus 18 Seiten und den oben angeführten Anlagen, und besitzt ausschließlich im Original Gültigkeit. Im Falle einer Vervielfältigung oder Veröffentlichung dieser Ausfertigung darf der Inhalt nur wort- und formgetreu ohne Auslassung oder Zusatz wiedergegeben werden. Die auszugsweise Vervielfältigung oder Veröffentlichung bedarf der schriftlichen Zustimmung der Eurofins Umweltanalytik Österreich GmbH.
Die angegebenen Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Prüfgegenstände.
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Eurofins Umweltanalytik Österreich GmbH.

------ Ende des Prüfberichts -----